



SDBST-HJ2024-A03003

环 境 监 测 告

报告编号: SDBST-HJ2024-A03003

项目名称: 废水检测 (月、周)

委托单位: 东营博川环保水务有限责任公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024年 11月

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

2024 3 11

液态，无色、无味；样品状态完好。

L056

检测结论 不做判定。

2. 外音分

和了

签发期

采样时间	2024.3.4	分析时间	2024.3.4~2024.3.9
		检测结果	



附 页

附表1：检测期间气象参数

采样日期	气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%RH)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2024.3.4	4.3~11.7	101.7	58.4~62.3	东北风	1.2~1.9	5	3

附表2：检测项目委托单

序号	检测项目	检测方法	检测依据	最低检出限
废水检测项目				
1	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
2	总氮	紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05 mg/L
3	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.5 mg/L
4	石油类	重量法	HJ 562-2010	0.1 mg/L

附表3：质控措施

表 3-1 质控措施一览表

- 本次检测废水，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
- 样品进入实验室前均已进行密码编号。
- 检测过程中严格执行《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构监督管理办法》。

表 3-2 质控结果一览表

质控项目	标样真值 (mg/L)	标样测值 (mg/L)	是否合格
总磷	0.300±8%	0.291	是
总氮	4.59±5%	4.81	是

*****报告结束*****

说 明

一、本报告改动无效。未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。

二、本报告一式三份，一份交委托方，一份交检测单位，一份交存档。

逾期不予受理。

三、未经本公司书面批准，不得有印据生和做复印件。审批及商号字使用。

测报告专用章。

四、本报告一式三份，一份交委托方，一份交检测单位，一份交存档。

五、本报告一式三份，一份交委托方，一份交检测单位，一份交存档。

不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路 25 号华特电气办公楼 101 室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传 真：0546-8073567